

## 黄草坝污水处理厂进、出水口污染源自动监控系统验收意见

龙陵县扶贫投资开发有限公司于2021年8月16日自行组织召开了黄草坝污水处理厂进水口、出水口污染源自动监控系统验收会议，特邀相关技术专家、业主方及承建单位云南深隆环保（集团）有限公司相关人员组成验收组。经现场踏勘，听取业主方和承建单位介绍、现场测试、查看在线监测历史记录、查验企业提供的验收资料，形成如下验收意见。

### 一、项目背景

根据新的排污许可证和云环通[2017]61号文要求，龙陵县扶贫投资开发有限公司于2021年4月在黄草坝污水处理厂进水口、出水口更换安装了深圳正奇环境科技有限公司生产的WQ1000型监测设备。进水口在线监测因子：COD、氨氮、pH、流量、水温；出水口监测因子：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、流量、水温。在线监测系统通过了安装调试检测及试运行。并于2021年8月13日获云南省生态环境监测中心联网验收合格。

#### 四、调试、试运行和比对情况

验收材料提供的调试、试运行报告，按照技术规范规定，完成技术验收指标的测试工作，并提供了测试数据记录，各项测试指标误差符合技术验收的考核要求。第三方比对监测报告给出的比对监测结果合格。调试、试运行报告按照技术规范编制，内容基本规范。

#### 五、现场验收结论

验收组认为龙陵县扶贫投资开发有限公司进、出水排口自动监测设备运行稳定，比对监测结果合格。调试参数齐全，提供的数据资料基本规范。



龙陵县扶贫投资开发有限公司

2021年8月16日